

TEGNFORKLARING

MEDIA

— RÅVANN 01	— SPYLESLAM 12
— RENT VANN 04	— SPILLVANN 23
— FØRSTEFILTRAT 13	— KALIUMPERMANGANAT 42
— OVERLØP 21	— LUT 35
— LUFT 26	— POLYMER 43
— SPYLEVANN 11	— KLOR 37
— BRUTT VANN 27	

PUMPER, BLÅSEMASKINER, VENTILER ETC.

FIGUR

TAG LED 3	UTSTYRSTYPER
P	PUMPE
HV	HÅNDOPERERT VENTIL
CV	TILBAKESLAGSVENTIL
PRV	TRYKKREDUKSJONSVENTIL
RV	REGULERINGSVENTIL MED ELEKTRISK AKTUATOR
MV / SV	MOTORSTYRT VENTIL / MAGNETVENTIL
PSV	SIKKERHETSVENTIL, TRYKK
HM	OMRØRER
BM	BLÅSEMASKIN

INSTRUMENTER, GIVERE OG VAKTER


XXX	TAG LED 3	INSTRUMENTTYPE
Klor	AT	ANALYSE KLOR
Turb	AT	ANALYSE TURBIDITET
Kond	AT	ANALYSE KONDUKTIVITET
UVI	AT	ANALYSE UV-INTENSITET
pH	AT	ANALYSE pH
TT	TT	TEMPERATURMÅLER (TRANSMITTER)
PS	PS	TRYKKBRYTER
PT	PT	TRYKKMÅLER (TRANSMITTER)
PDT	PDT	TRYKDIFFERANSMÅLER (TRANSMITTER)
PI	PI	TRYKK (VISERINGSINSTRUMENT)
LS	LS	NIVÅBRYTER
LT	LT	NIVÅMÅLER
LI	LI	NIVÅ (VISERINGSINSTRUMENT)
FT	FT	MENGDEMÅLER
FS	FS	MENGDEBRYTER/FLOW SWITCH

ØVRIGE

SC	FREKVENSSOMFORMER
HM	ELEKTRISK MOTOR
	KONSENTRISK KON
VENT MF	LUFTFILTER
— — — — —	ENTREPRISEGRENSE

RØRSPEC ESS10A GJELDER FOR SAMTLIGE RØR.
 TAG-NAV N I HENHOLD TIL NORVAR 154-2007.
 NAVN KOMPONENTER NAVN RØR
 SED00-P01 LED 2-LED 3 R0104-200 R MEDIA NR-DIM

Tegningsnett: HOVEDBYGG, SKJEMA Tegningsstatus: ANBUD
 Dokumentnummer: 56892000 -X 9 P 800 60 001 -00



Oppdragsgiver: Lillehammer kommune	Løst av: SEMDFO	Kontrollert av: SEETEB
Tittel: Lillehammer vannverk Hovemoen	Dato: 7.12.2018	Ansvarlig: NOSSKA
Format: A1	Sweco oppdragsnr: 56892000	Sweco oppdragsleder: HANS OLAV RØISE
OVERORDNET FLYTSKJEMA	Tegningsstatus: ANBUD	
LILLEHAMMER KOMMUNE	Status: P	Rev: 00
Fagdisiplin: P	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-lapern): X 9 P 800 60 001	